

Serie 10 LF

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO COMPRESORES DE AIRE A TORNILLO ESTACIONARIO

IMPORTANTE. La garantía del compresor estará vigente siempre que se utilicen repuestos originales en el equipo. El uso de repuestos originales alarga y potencia la vida útil del compresor y mejora su rendimiento. Adquiera los repuestos originales a través de nuestra red de distribuidores autorizados. Todos los servicios de mantenimiento mencionados corresponden a condiciones normales de uso y operación.

MANTENIMIENTOS RECOMENDADOS	CADA 1000	CADA 8000	CADA 20000	CADA 40000
Filtro aceite				
Filtro aire [1]				
Mantenimiento motor principal				
Aceite sintético Sullube				
Elemento separador				
Kit rep. vlv. despresurizadora				
Kit rep. vlv. poppet				
Kit rep. vlv. reguladora presion				
Kit rep. vlv. solenoide				
Horometro		🔍		🔍
Kit reten				
Mantenimiento unidad compresora				
Bobina para vlvula solenoide				
Calibración de la válvula de seguridad				🔍
Kit rep. vlv. termostát.				
Válvula de seguridad				
Kit rep. vlv. presion min.				
Cedazo línea de modulacion				
Cedazo línea de retorno				
Kit rep. filtro 40 micr. sep. cond.				
Elemento de acople		🔍		
Manómetro de aire		🔍		
Presostato		🔍		
Teletermómetro				
Visor completo p/retorno		🔍		
Vlv. retención [1 via]				
Sensor de temperatura		🔍		

[1] Para los equipos provistos con filtros de aire para servicio pesado el reemplazo del filtro de aire I° deberá realizarse cada 1000 hs. y el filtro de aire II° cada 2000 hs.

			🔍
PRIORITARIO	NECESARIO	RECOMENDABLE	REVISAR

